



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

**(Приволжское управление)**

ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097

Телефон: 8(843) 231-17-77, Факс: 8(843) 231-17-77

E-mail: priemnaya@technadzor.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ**

юридического лица – Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

**№ 43-06-190-027**

428003, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15  
(место составления акта)

« 01 » марта 2021 г.  
(дата составления акта)

14:00  
(время составления акта)

По адресу/адресам: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.01.2021 г. № РП-292-169-О

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии), ИНН 2128003979. Место нахождения юридического лица: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15.

Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного энергетического, надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»- 313853436;

Целью настоящей проверки является: осуществление мероприятий по контролю за выполнением ранее выданного предписания № 43-14-190-039 от 12.02.2020 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований указанных в пунктах 1-17.

Задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики.

Предметом настоящей проверки является: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «15» февраля 2021 с \_\_\_ час \_\_\_ мин. до \_\_\_ час \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
по «01» марта 2021 с \_\_\_ час \_\_\_ мин. до \_\_\_ час \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Роза Михайловна Лизакова

10 час. 00 мин. 11.02.2021 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Здорнов Евгений Анатольевич

— государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:

Петров Сергей Валентинович

- инженер - электрик

(ФИО, должность, наименование организации)

**В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики в ходе проверки установлено:**

В соответствии с предписанием № 43-14-190-039 от 12.02.2020 г. необходимо было устранить 17 пунктов нарушений обязательных требований федерального законодательства в области электроэнергетики. По результатам рассмотрения представленной БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии документации по устранению нарушений и визуального осмотра государственным инспектором проверено выполнение следующих пунктов предписания:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица допустившие нарушения
1.	Не предъявлен перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем организации	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.8.2 ПТЭЭП	выполнено
2.	Не назначен соответствующим документом заместитель ответственного за электрохозяйство	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п.1.2.3 ПТЭЭП	не выполнено
3.	Отсутствует перечень профессий и должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.4.3, 1.8.2 ПТЭЭП	выполнено
4.	Электротехнический персонал не проходит периодические медицинские осмотры	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.2.2 ПТЭЭП; п. 2.2 ПОТЭЭ	выполнено
5.	Не предъявлены списки работников имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.8.2 ПТЭЭП, п. 5.3, 5.4, 5.12 ПОТЭЭ	выполнено
6.	Не предъявлены списки работников имеющих право выдачи разрешения на подготовку рабочих мест и допуск к работам	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 5.5, 5.6, 5.12 ПОТЭЭ	выполнено

7.	Не предъявлены списки работников имеющих право единоличного осмотра электроустановок	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.8.2 ПТЭЭП, п. 3.4, 5.12 ПОТЭЭ	выполнено
8.	Не пересмотрены в срок: - производственные (эксплуатационные) инструкции по эксплуатации электроустановок (пересматриваются 1 раз в 3 года); - должностные инструкции по каждому рабочему месту (1 раз в 3 года); - инструкции о пожарной безопасности (1 раз в 3 года)	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.8.1, 1.8.8 ПТЭЭП	выполнено
9.	Не предъявлены инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом выполняемых работ (1 раз в 5 лет); - инструкция по предотвращению и ликвидации аварий (по необходимости, 1 раз в 3 года); - инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию (1 раз в 3 года)	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.8.1, 1.8.8, 1.8.9, ПТЭЭП	выполнено
10.	Не предъявлен перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п.1.8.2, ПОТЭЭ п. 8.1, 8.6 ПТЭЭП	выполнено
11.	Не предъявлен журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 1.8.9 ПТЭЭП, прил. №8 ПОТЭЭ	выполнено
12.	Отсутствуют акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии и «арендаторами»	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п.1.8.1 ПТЭЭП	выполнено
13.	Не обеспечено в организации выполнение требований по наличию на кабельных линиях бирок в местах прохода кабелей, через огнестойкие перегородки и перекрытия: ВРУ-2(пристрой) ВРУ-1 (библиотека)	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 2.4.5 ПТЭЭП	выполнено
14.	В групповых сетях питающих штепсельные розетки (ЩО-7) не применено УЗО	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 7.1.79 ПУЭ	выполнено
15.	Не имеют связи с главной заземляющей шиной металлические трубы в водомерном узле	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п.2.7.1 ПТЭЭП, п. 1.7.82 ПУЭ	выполнено
16.	Не очищается от пыли электрооборудование щитов распределительных в ВРУ-1 (библиотека)	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 2.2.17 ПТЭЭП	выполнено
17.	Нарушена степень защиты силовых шкафов в ВРУ-1 (библиотека): ВРУ-2, ЩСВ, ЩР-2, ЩР-1	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п. 4.1.22 ПУЭ	выполнено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выполнены пункты 2 предписания от № 43-14-190-039 от 12.02.2020 г.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(подпись проверяющего)  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСПЕКТОР 190



*R. M. Lizakova*  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-  
ставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(подпись проверяющего)  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСПЕКТОР 190



*R. M. Lizakova*  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-  
ставителя)

Прилагаемые документы: Предписание: от 01.03.2021 г. № 44-06-190-027

Подписи лиц, проводивших проверку:

Здорнов Евгений Анатольевич  
(ФИО проводивших проверку)



(Подпись лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор БУ «Национальная библиотека Чу-  
вашской Республики» Минкультуры Чувашии

*R. M. Lizakova*  
Р.М. Лизакова 01.03.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), про-  
водивших проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

**(Приволжское управление)**

ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097  
Телефон: 8(843) 231-17-77, Факс: 8(843) 231-17-77  
E-mail: priemnaya@technadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 43-06-190-027**

«01» марта 2021 г.

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары,  
пр.Ленина, д.15

Государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Ростехнадзора – Здорнов Евгений Анатольевич

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

**На основании акта** проверки от 01 марта 2021 г. № 43-06-190-027 составленного по результатам внеплановой выездной проверки, в отношении Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии), ИНН 2128003979. Место нахождения юридического лица: 428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Ленина, д.15,

**в присутствии** директора БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии - Лизаковой Р.М. и ответственного за электрохозяйство, инженера-электрика - Петрова С.В.

**ПРЕДПИСЫВАЮТ**

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Не назначен соответствующим документом заместитель ответственного за электрохозяйство	ст.5 ч.3 ФЗ-35, п.1.2.3 ПТЭЭП	Привести в соответствие с законодательством РФ в срок до 01.06.2021 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме **в установленные сроки** в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Чувашская Республика г. Чебоксары ул. Чапаева д. 7А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Ростехнадзора



Е.А. Здорнов

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 1-ом листе для исполнения получен:

Директор БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Р.М. Лизакова

01.03.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи